

**Информация о наличии технической возможности для подключения дополнительных мощностей на ПС-110/35/10/6 РЭК ТОО «Энергосистема» на 17 июня 2015 года.**

U кВ	Подстанция	№ тр-ра	Ном мощн. тр-ра МВА	Фактическая загрузка тр-ра (МВА и %)	
				Кз, %	S макс, МВА
<b>1. Подстанции г.Актобе</b>					
ПС 110/35/10кВ	"Западная"	1Т	16,0	31,32	5,01
ПС 110/35/10кВ	"Западная"	2Т	16,0	14,21	2,27
ПС 110/10кВ	"Молзавод"	1Т	10,0	18,14	1,81
ПС 110/10кВ	"Молзавод"	2Т	10,0	13,76	1,38
ПС 110/10кВ	"Заречная"	1Т	10,0	18,36	1,84
ПС 110/10кВ	"Заречная"	2Т	6,3	46,88	2,95
ПС 110/10кВ	"ПОШ"	1Т	10,0	13,01	1,30
ПС 110/10кВ	"ПОШ"	2Т	16,0	13,30	2,13
ПС 110/35/10кВ	"Илекская"	1Т	20,0	59,41	11,88
ПС 110/35/10кВ	"Илекская"	2Т	20,0	40,17	8,04
ПС 110/35/10кВ	"Саздинская"	1Т	40,0	27,33	10,93
ПС 110/35/10кВ	"Саздинская"	2Т	40,0	26,38	10,55
ПС 110/35/10кВ	"Саздинская"	3Т	25,0	42,85	10,71
ПС 110/35/10кВ	"Саздинская"	4Т	25,0	48,75	12,19
ПС 110/10кВ	"41 разъезд"	1Т	6,3	21,58	1,36
ПС 110/10кВ	"41 разъезд"	2Т	16,0	17,11	2,74
ПС 110/10кВ	"Городская"	1Т	6,3	14,42	0,91
ПС 110/10кВ	"Городская"	2Т	16,0	15,68	2,51
ПС 110/10кВ	"Сарыбулак"	2Т	2,5	40,72	1,02
ПС 110/10кВ	"Сарыбулак"	1Т	2,5	0,00	0,00
ПС 110/10кВ	"Сельмаш"	1Т	25,0	34,57	8,64
ПС 110/10кВ	"Сельмаш"	2Т	25,0	23,79	5,95
ПС 35/10кВ	"Актюбрентген"	1Т	10,0	50,00	5,00
ПС 35/10кВ	"Актюбрентген"	2Т	10,0	30,00	3,00
ПС 35/10кВ	"РМС"	1Т	4,0	43,39	1,74
ПС 35/10кВ	"РМС"	2Т	4,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Кирпичный завод"	1Т	2,5	50,43	1,26
ПС 35/10кВ	"Кирпичный завод"	2Т	4,0	14,93	0,60
ПС 35/6кВ	"Очистные Сооружения"	1Т	4,0	28,61	1,14
ПС 35/6кВ	"Очистные Сооружения"	2Т	4,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"ГПП"	1Т	10,0	50,29	5,03
ПС 35/10кВ	"ГПП"	2Т	10,0	25,67	2,57
ПС 35/10кВ	"Жилгородок"	1Т	16,0	20,42	3,27
ПС 35/10кВ	"Жилгородок"	2Т	16,0	50,40	8,06
<b>2. Актюбинский УЭС</b>					
ПС 110/35/10кВ	"Ленинская"	1Т	10,0	30,35	3,04
ПС 110/35/10кВ	"Ленинская"	2Т	1,0	39,96	0,40
ПС 35/10кВ	"Родниковка"	1Т	1,0	24,74	0,25
ПС 35/10кВ	"Пацаева"	1Т	2,5	10,90	0,27
ПС 35/10кВ	"Пацаева"	2Т	2,5	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Каргалинка"	1Т	4,0	38,60	1,54
ПС 35/10кВ	"Каргалинка"	2Т	2,5	23,98	0,60

ПС 35/10кВ	"Хлебодаровка"	1Т	1,6	25,45	0,41
ПС 35/10кВ	"Хлебодаровка"	2Т	3,2	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Петропавловка"	1Т	1,0	44,55	0,45
ПС 35/10кВ	"Петропавловка"	2Т	2,5	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Курайли"	1Т	1,0	42,97	0,43
ПС 35/10кВ	"Курайли"	2Т	2,5	17,19	0,43
ПС 35/10кВ	"Актасты"	1Т	3,2	29,14	0,93
ПС 35/10кВ	"Пригородная"	1Т	6,3	25,66	1,62
ПС 35/10кВ	"Пригородная"	2Т	4,0	19,98	0,80
ПС 35/10кВ	"Курашасай"	1Т	1,0	11,11	0,11
ПС 35/10кВ	"Новая"	1Т	1,6	63,04	1,01
ПС 35/10кВ	"Акшат"	1Т	1,6	53,36	0,85
ПС 35/10кВ	"Сазда"	1Т	6,3	10,77	0,68
<b>3. Каргалинский УЭС</b>					
ПС 35/10кВ	"Алимбетовка"	1Т	1,0	18,86	0,19
ПС 35/10кВ	"Алимбетовка"	2Т	1,6	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Кос-Истек"	1Т	1,6	16,20	0,26
ПС 35/10кВ	"Кос-Истек"	2Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Мамыт"	1Т	0,6	12,08	0,08
ПС 35/6кВ	"Мамыт"	2Т	1,6	0,35	0,01
ПС 35/10кВ	"Джусалы"	1Т	1,0	5,35	0,05
ПС 35/10кВ	"Джусалы"	2Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Херсон"	1Т	2,5	1,67	0,04
ПС 35/10кВ	"Бородиновка"	1Т	1,0	20,93	0,21
ПС 35/10кВ	"Григорьевка"	1Т	1,8	16,92	0,30
ПС 35/10кВ	"Григорьевка"	2Т	1,0	0,00	0,00
<b>4. Иргизский УЭС</b>					
ПС 110/35/10кВ	"Иргиз"	1Т	6,3	0,00	0,00
ПС 110/35/10кВ	"Иргиз"	2Т	6,3	18,80	1,18
ПС 110/10кВ	"Калинина"	1Т	2,5	9,54	0,24
ПС 110/10кВ	"Колыбай"	1Т	2,5	2,28	0,06
<b>5. Уилский УЭС</b>					
ПС 110/35/10кВ	"УИЛ"	1Т	6,3	12,71	0,80
ПС 110/35/10кВ	"УИЛ"	2Т	6,3	10,74	0,68
ПС 110/10кВ	"Кемир"	1Т	2,5	13,28	0,33
ПС 35/10кВ	"Жекенда"	1Т	1,0	15,40	0,15
ПС 35/10кВ	"Караой"	1Т	1,0	18,17	0,18
ПС 35/10кВ	"Курманово"	1Т	1,0	19,06	0,19
<b>6. Мартукский УЭС</b>					
ПС 110/35/10кВ	"Мартук"	1Т	10,0	31,82	3,18
ПС 110/35/10кВ	"Мартук"	2Т	10,0	0,00	0,00
ПС 110/10кВ	"Яйсан"	1Т	2,5	17,90	0,45
ПС 110/35/10кВ	"Каратугай"	1Т	6,3	3,94	0,25
ПС 110/35/10кВ	"Каратугай"	2Т	6,3	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Студенческая"	1Т	2,5	1,48	0,04
ПС 35/10кВ	"Байтурасай"	1Т	2,5	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Байтурасай"	2Т	1,6	13,62	0,22
ПС 35/10кВ	"Шевченко"	1Т	1,6	2,27	0,04
ПС 35/10кВ	"Каратусай"	1Т	1,0	13,88	0,14
ПС 35/10кВ	"Андреевка"	1Т	1,6	4,54	0,07

ПС 35/10кВ	"Насосная"	1Т	1,8	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Насосная"	2Т	2,5	32,88	0,82
ПС 35/10кВ	"Веренка"	1Т	1,0	7,40	0,07
ПС 35/10кВ	"Вознесеновка"	1Т	0,6	10,87	0,07
ПС 35/10кВ	"Вознесеновка"	2Т	3,2	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Степановка"	1Т	1,6	4,16	0,07
ПС 35/10кВ	"Ново-Михайловка"	1Т	2,5	14,82	0,37
ПС 35/10кВ	"Ново-Федоровка"	1Т	1,0	2,36	0,02
ПС 35/10кВ	"Кенсахара"	1Т	2,5	8,45	0,21
<b>7. Алгинский УЭС</b>					
ПС 110/35/6кВ	"Алга"	2Т	16,0	26,01	4,16
ПС 110/35/6кВ	"Алга"	3Т	25,0	8,72	2,18
ПС 110/35/6кВ	"Алга"	4Т	6,3	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Бессарабка"	1Т	1,6	10,70	0,17
ПС 35/10кВ	"Красный колос"	1Т	1,0	17,13	0,17
ПС 35/10кВ	"Богословка"	1Т	1,6	13,08	0,21
ПС 35/10кВ	"Ивановка"	1Т	1,0	11,42	0,11
ПС 35/10кВ	"Карабулак"	1Т	1,6	7,14	0,11
ПС 35/10кВ	"50 лет Октября"	1Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"50 лет Октября"	2Т	1,0	12,72	0,13
ПС 35/10кВ	"Тамды"	1Т	1,0	28,55	0,29
ПС 35/10кВ	"Тамды"	2Т	1,8	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Бестамак"	1Т	2,5	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Бестамак"	2Т	2,5	71,55	1,79
ПС 35/10кВ	"Павловка"	1Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Павловка"	2Т	1,0	11,42	0,11
<b>8. Хромтауский УЭС</b>					
ПС 110/35/6кВ	"Донское"	1Т	16,0	32,30	5,17
ПС 110/35/6кВ	"Донское"	2Т	16,0	5,29	0,85
ПС 110/35/10кВ	"Бугетсай"	1Т	6,3	7,19	0,45
ПС 110/6кВ	"Хромтау"	1Т	6,3	5,03	0,32
ПС 110/6кВ	"Хромтау"	2Т	6,3	30,15	1,90
ПС 35/10кВ	"Новороссийск"	1Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Новороссийск"	2Т	1,0	27,79	0,28
ПС 35/10кВ	"Табантал"	1Т	1,0	2,00	0,02
ПС 35/10кВ	"Троицкая"	1Т	1,6	7,95	0,13
ПС 35/10кВ	"Троицкая"	2Т	1,6	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Кзыл-Каин"	1Т	2,5	4,68	0,12
ПС 35/10кВ	"Крейдиковка"	1Т	2,5	5,09	0,13
ПС 35/6кВ	"Коктау"	1Т	6,3	22,13	1,39
ПС 35/10кВ	"Сусановка"	1Т	1,6	14,48	0,23
ПС 35/10кВ	"Уйсыл-Кора"	1Т	1,6	2,95	0,05
ПС 35/10кВ	"Матвеевка"	1Т	1,0	3,53	0,04
ПС 35/10кВ	"Копа"	1Т	1,6	13,08	0,21
ПС 35/10кВ	"Кудуксай"	1Т	2,5	2,91	0,07
<b>9. Хобдинский УЭС</b>					
ПС 110/35/10кВ	"Ново-Алексеевка"	1Т	10,0	17,88	1,79
ПС 110/35/10кВ	"Ново-Алексеевка"	2Т	10,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Алпысай"	1Т	1,0	10,80	0,11
ПС 35/10кВ	"Зеленый Дол"	1Т	1,0	2,36	0,02

ПС 35/10кВ	"Жарык"	1Т	1,0	2,72	0,03
ПС 35/10кВ	"Земледелец"	1Т	1,6	2,27	0,04
ПС 35/10кВ	"Успеновка"	1Т	1,6	7,01	0,11
ПС 35/10кВ	"Жиренкопа"	1Т	1,0	15,62	0,16
ПС 35/10кВ	"Жиренкопа"	2Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Астрахановка"	1Т	1,0	14,67	0,15
ПС 35/10кВ	"Астрахановка"	2Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Ащегора"	1Т	2,5	5,81	0,15
ПС 35/10кВ	"Ащегора"	2Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Пятигорка"	1Т	1,0	4,50	0,05
ПС 35/10кВ	"Хабаловка"	1Т	1,0	11,99	0,12
ПС 35/10кВ	"Калиновка"	1Т	1,0	13,84	0,14
ПС 35/10кВ	"Краснояр"	1Т	1,0	1,82	0,02
<b>10. Мугалжарский УЭС</b>					
ПС 220/110/35кВ	"Чилисай"	1АТ	63,0	4,62	2,91
ПС 220/110/35кВ	"Чилисай"	2АТ	63,0	3,56	2,25
ПС 110/10кВ	"Кандагач"	1Т	10,0	12,77	1,28
ПС 110/10кВ	"Кандагач"	2Т	10,0	27,25	2,73
ПС 110/35/10кВ	"Джурун"	1Т	10,0	0,00	0,00
ПС 110/35/10кВ	"Джурун"	2Т	6,3	9,96	0,63
ПС 110/10кВ	"Промзона"	1Т	16,0	9,00	1,44
ПС 110/10кВ	"Промзона"	2Т	16,0	8,69	1,39
ПС 35/10кВ	"Михайловка"	1Т	1,0	8,17	0,08
ПС 35/10кВ	"Ащисай"	1Т	0,6	10,38	0,07
ПС 35/10кВ	"Кумсай"	1Т	1,0	9,99	0,10
ПС 35/10кВ	"Аккемир"	1Т	2,5	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Аккемир"	2Т	1,6	17,93	0,29
ПС 35/10кВ	"Покровка"	1Т	1,0	31,76	0,32
ПС 35/10кВ	"Димитрово"	1Т	1,0	8,49	0,09
<b>11. Шалкарский УЭС</b>					
ПС 110/35/10кВ	"Шалкар"	1Т	10,0	7,52	0,75
ПС 110/35/10кВ	"Шалкар"	2Т	10,0	38,05	3,81
ПС 110/10кВ	"Котр-Тас"	1Т	2,5	8,52	0,21
ПС 110/10кВ	"Котр-Тас"	2Т	2,5	3,04	0,08
ПС 35/10кВ	"Байкадам"	1Т	1,0	3,77	0,04
ПС 35/10кВ	"Айшуак"	1Т	1,0	69,02	0,69
ПС 35/10кВ	"Аккайтым"	1Т	1,0	1,30	0,01
ПС 35/10кВ	"Аккайтым"	2Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Город"	1Т	4,0	33,30	1,33
ПС 35/10кВ	"Шиликты"	1Т	1,0	11,58	0,12
ПС 35/10кВ	"Шиликты"	2Т	2,5	34,25	0,86
<b>12. Айтекебийский УЭС</b>					
ПС 110/35/10кВ	"Щербаковская"	1Т	10,0	16,47	1,65
ПС 110/35/10кВ	"Щербаковская"	2Т	6,3	0,00	0,00
ПС 110/10кВ	"Союзная"	1Т	2,5	6,85	0,17
ПС 110/10кВ	"Союзная"	2Т	2,5	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Комсомольская"	1Т	2,5	29,89	0,75
ПС 35/10кВ	"Комсомольская"	2Т	4,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Урожайная"	1Т	1,6	3,44	0,06
ПС 35/10кВ	"Северная"	1Т	1,0	12,84	0,13

ПС 35/10кВ	"Северная"	2Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Псковская"	1Т	1,0	18,17	0,18
ПС 35/10кВ	"Псковская"	2Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Восточная"	1Т	2,5	5,09	0,13
ПС 35/10кВ	"Восточная"	2Т	2,5	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Кум-Кудук"	1Т	1,0	26,40	0,26
ПС 35/10кВ	"Кум-Кудук"	2Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Жабасак"	1Т	1,0	16,82	0,17
ПС 35/10кВ	"Джангильдина"	1Т	1,0	7,27	0,07
<b>13. Эмбенский УЭС</b>					
ПС 110/10кВ	"Эмба"	1Т	6,3	19,98	1,26
ПС 110/10кВ	"Эмба"	2Т	6,3	2,94	0,19
ПС 110/35/10кВ	"Ж ем"	1Т	10,0	0,00	0,00
ПС 110/35/10кВ	"Ж ем"	2Т	10,0	3,67	0,37
ПС 35/10кВ	"Родники"	1Т	1,0	2,72	0,03
ПС 35/10кВ	"Сагабулак"	1Т	1,0	27,51	0,28
ПС 35/10кВ	"Новая база"	1Т	0,6	17,30	0,11
ПС 35/10кВ	"Мугалжарская"	1Т	1,0	1,82	0,02
<b>14. Карабутацкий УЭС</b>					
ПС 110/35/10кВ	"Карабутац"	1Т	6,3	0,00	0,00
ПС 110/35/10кВ	"Карабутац"	2Т	6,3	13,18	0,83
ПС 110/10кВ	"Донгелексор"	1Т	2,5	0,91	0,02
ПС 35/10кВ	"Акколь"	1Т	1,0	1,33	0,01
ПС 35/10кВ	"Актасты"	1Т	1,6	5,51	0,09
<b>15. Темирский УЭС</b>					
ПС 110/35/10кВ	"Шубар-Кудук"	1Т	6,3	29,68	1,87
ПС 110/35/10кВ	"Шубар-Кудук"	2Т	6,3	15,13	0,95
ПС 110/10кВ	"Темир"	2Т	6,3	4,11	0,26
ПС 110/10кВ	"Темир"	1Т	6,3	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Перелюбовка"	1Т	1,0	10,28	0,10
ПС 35/10кВ	"Алтыкарасу"	1Т	1,0	16,19	0,16
ПС 35/10кВ	"Каинды"	1Т	1,0	14,81	0,15
ПС 110/35/6кВ	"Южная"	1Т	16,0	0,00	0,00
ПС 110/35/6кВ	"Южная"	2Т	16,0	2,55	0,41
ПС 110/35/10кВ	"Кен-Кияк"	1Т	16,0	29,75	4,76
ПС 110/35/10кВ	"Кен-Кияк"	2Т	16,0	15,44	2,47
<b>16. Байганинский УЭС</b>					
ПС 110/35/10кВ	"Караул-Кельды"	1Т	6,3	1,75	0,11
ПС 110/35/10кВ	"Караул-Кельды"	2Т	6,3	6,72	0,42
ПС 35/10кВ	"Жаркамыс"	1Т	4,0	10,47	0,42
ПС 35/10кВ	"Алтай"	1Т	1,0	24,74	0,25
ПС 35/10кВ	"Жарлы"	1Т	1,6	22,06	0,35