

**Информация о наличии технической возможности для подключения
дополнительных мощностей на ПС-110/35/10/6 РЭК ТОО «Энергосистема» на
23 декабря 2015 года.**

U кВ	Подстанция	№ тр-ра	Ном мощн. тр-ра МВА	Фактическая нагрузка тр-ра (МВА и %)	
				Кз, %	S макс, МВА
1. Подстанции г.Актобе					
ПС 110/35/10кВ	"Западная"	1Т	16,0	33,39	5,34
ПС 110/35/10кВ	"Западная"	2Т	16,0	2,45	0,34
ПС 110/10кВ	"Молзавод"	1Т	10,0	19,41	1,94
ПС 110/10кВ	"Молзавод"	2Т	10,0	19,98	2,00
ПС 110/10кВ	"Заречная"	1Т	10,0	44,49	4,45
ПС 110/10кВ	"Заречная"	2Т	6,3	39,13	2,47
ПС 110/10кВ	"ПОШ"	1Т	10,0	10,30	1,03
ПС 110/10кВ	"ПОШ"	2Т	16,0	17,54	2,81
ПС 110/35/10кВ	"Илекская"	1Т	20,0	64,00	12,80
ПС 110/35/10кВ	"Илекская"	2Т	20,0	48,17	9,63
ПС 110/35/10кВ	"Саздинская"	1Т	40,0	25,67	10,27
ПС 110/35/10кВ	"Саздинская"	2Т	40,0	32,66	13,06
ПС 110/35/10кВ	"Саздинская"	3Т	25,0	58,51	14,63
ПС 110/35/10кВ	"Саздинская"	4Т	25,0	67,08	16,77
ПС 110/10кВ	"41 разъезд"	1Т	6,3	45,57	2,87
ПС 110/10кВ	"41 разъезд"	2Т	16,0	17,72	2,84
ПС 110/10кВ	"Городская"	1Т	6,3	14,43	0,91
ПС 110/10кВ	"Городская"	2Т	16,0	12,10	1,94
ПС 110/10кВ	"Сарыбулак"	2Т	2,5	45,67	1,14
ПС 110/10кВ	"Сарыбулак"	1Т	2,5	0,00	0,00
ПС 110/10кВ	"Сельмаш"	1Т	25,0	42,18	10,55
ПС 110/10кВ	"Сельмаш"	2Т	25,0	28,15	7,04
ПС 35/10кВ	"Актюбрентген"	1Т	10,0	45,98	4,60
ПС 35/10кВ	"Актюбрентген"	2Т	10,0	37,00	3,70
ПС 35/10кВ	"РМС"	1Т	4,0	30,14	1,21
ПС 35/10кВ	"РМС"	2Т	4,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Кирпичный завод"	1Т	2,5	57,07	1,43
ПС 35/10кВ	"Кирпичный завод"	2Т	4,0	16,40	0,66
ПС 35/6кВ	"Очистные Сооружения"	1Т	4,0	35,62	1,42
ПС 35/6кВ	"Очистные Сооружения"	2Т	4,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"ГПП"	1Т	10,0	58,01	5,80
ПС 35/10кВ	"ГПП"	2Т	10,0	34,60	3,46
ПС 35/10кВ	"Жилгородок"	1Т	16,0	24,33	3,89
ПС 35/10кВ	"Жилгородок"	2Т	16,0	55,86	8,94
ПС 110/10кВ	"Новая"	1Т	16,0	13,58	2,17
ПС 110/10кВ	"Новая"	2Т	16,0	10,61	1,70
2. Актюбинский УЭС					
ПС 110/35/10кВ	"Ленинская"	1Т	10,0	35,27	3,53
ПС 110/35/10кВ	"Ленинская"	2Т	1,0	73,84	0,74
ПС 35/10кВ	"Родниковка"	1Т	1,0	35,50	0,35
ПС 35/10кВ	"Пацаева"	1Т	2,5	18,17	0,45
ПС 35/10кВ	"Пацаева"	2Т	2,5	0,00	0,00

ПС 35/10кВ	"Каргалинка"	1Т	4,0	70,60	2,82
ПС 35/10кВ	"Каргалинка"	2Т	4,0	64,18	2,57
ПС 35/10кВ	"Хлебодаровка"	1Т	1,6	35,36	0,57
ПС 35/10кВ	"Хлебодаровка"	2Т	1,6	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Петропавловка"	1Т	1,0	39,24	0,39
ПС 35/10кВ	"Петропавловка"	2Т	2,5	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Курайли"	1Т	1,0	43,60	0,44
ПС 35/10кВ	"Курайли"	2Т	2,5	36,33	0,91
ПС 35/10кВ	"Актасты"	1Т	3,2	26,52	0,84
ПС 35/10кВ	"Пригородная"	1Т	6,3	30,85	1,94
ПС 35/10кВ	"Пригородная"	2Т	4,0	31,79	1,27
ПС 35/10кВ	"Курашасай"	1Т	1,0	23,84	0,24
ПС 35/10кВ	"Новая"	1Т	1,6	95,78	1,53
ПС 35/10кВ	"Акшат"	1Т	1,6	96,05	1,54
ПС 35/10кВ	"Хазретовка"	1Т	1,0	12,84	0,13
ПС 35/10кВ	"Сазда"	1Т	6,3	24,47	1,54
3. Каргалинский УЭС					
ПС 220/110/35/6кВ	"Кимперсай"	1Т	10,0	36,78	3,68
ПС 220/110/35/6кВ	"Кимперсай"	2Т	10,0	17,57	1,76
ПС 35/10кВ	"Алимбетовка"	1Т	1,0	57,09	0,57
ПС 35/10кВ	"Алимбетовка"	2Т	1,6	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Кос-Истек"	1Т	1,6	31,82	0,51
ПС 35/10кВ	"Кос-Истек"	2Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Мамыт"	1Т	0,63	21,14	0,13
ПС 35/6кВ	"Мамыт"	2Т	1,6	0,67	0,01
ПС 35/10кВ	"Джусалы"	1Т	1,0	17,26	0,17
ПС 35/10кВ	"Джусалы"	2Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Херсон"	1Т	2,5	1,98	0,05
ПС 35/10кВ	"Бородиновка"	1Т	1,0	29,34	0,29
ПС 35/10кВ	"Григорьевка"	1Т	1,8	19,03	0,34
ПС 35/10кВ	"Григорьевка"	2Т	1,0	0,00	0,00
4. Иргизский УЭС					
ПС 110/35/10кВ	"Иргиз"	1Т	6,3	0,00	0,00
ПС 110/35/10кВ	"Иргиз"	2Т	6,3	42,83	2,70
ПС 110/10кВ	"Калинина"	1Т	2,5	12,59	0,31
ПС 110/10кВ	"Колыбай"	1Т	2,5	2,24	0,06
ПС 110/10кВ	"Нура"	1Т	1,6	5,84	0,09
ПС 110/10кВ	"Тауп"	1Т	1,0	7,06	0,07
ПС 110/10кВ	"Коминтер"	1Т	0,63	32,62	0,21
5. Уилский УЭС					
ПС 110/35/10кВ	"УИЛ"	1Т	6,3	28,01	1,77
ПС 110/35/10кВ	"УИЛ"	2Т	6,3	13,84	0,87
ПС 110/10кВ	"Кемир"	1Т	2,5	33,32	0,83
ПС 35/10кВ	"Жекенда"	1Т	1,0	21,59	0,22
ПС 35/10кВ	"Караой"	1Т	1,0	21,59	0,22
ПС 35/10кВ	"Курманово"	1Т	1,0	47,23	0,47
6. Мартукский УЭС					
ПС 110/35/10кВ	"Мартук"	1Т	10,0	38,44	3,84
ПС 110/35/10кВ	"Мартук"	2Т	10,0	0,00	0,00
ПС 110/10кВ	"Яйсан"	1Т	2,5	29,62	0,74

ПС 110/35/10кВ	"Каратугай"	1Т	6,3	6,58	0,41
ПС 110/35/10кВ	"Каратугай"	2Т	6,3	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Студенческая"	1Т	2,5	2,12	0,05
ПС 35/10кВ	"Байтурасай"	1Т	2,5	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Байтурасай"	2Т	1,6	17,19	0,28
ПС 35/10кВ	"Шевченко"	1Т	1,6	2,27	0,04
ПС 35/10кВ	"Каратусай"	1Т	1,0	20,73	0,21
ПС 35/10кВ	"Андреевка"	1Т	1,6	6,42	0,10
ПС 35/10кВ	"Насосная"	1Т	1,8	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Насосная"	2Т	2,5	29,89	0,75
ПС 35/10кВ	"Веренка"	1Т	1,0	10,90	0,11
ПС 35/10кВ	"Вознесеновка"	1Т	0,63	12,08	0,08
ПС 35/10кВ	"Вознесеновка"	2Т	3,2	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Степановка"	1Т	1,6	8,33	0,13
ПС 35/10кВ	"Ново-Михайловка"	1Т	2,5	5,68	0,14
ПС 35/10кВ	"Ново-Федоровка"	1Т	1,0	3,67	0,04
ПС 35/10кВ	"Кенсахара"	1Т	2,5	14,81	0,37
7. Алгинский УЭС					
ПС 110/35/6кВ	"Алга"	2Т	16,0	17,30	2,77
ПС 110/35/6кВ	"Алга"	3Т	25,0	9,20	2,30
ПС 110/35/6кВ	"Алга"	4Т	6,3	40,42	2,55
ПС 35/10кВ	"Бессарабка"	1Т	1,6	22,00	0,35
ПС 35/10кВ	"Красный колос"	1Т	1,0	16,29	0,16
ПС 35/10кВ	"Богословка"	1Т	1,6	11,54	0,18
ПС 35/10кВ	"Ивановка"	1Т	1,0	13,32	0,13
ПС 35/10кВ	"Карабулак"	1Т	1,6	7,14	0,11
ПС 35/10кВ	"50 лет Октября"	1Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"50 лет Октября"	2Т	1,0	12,22	0,12
ПС 35/10кВ	"Тамды"	1Т	1,0	32,35	0,32
ПС 35/10кВ	"Тамды"	2Т	1,8	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Бестамак"	1Т	4,0	29,97	1,20
ПС 35/10кВ	"Бестамак"	2Т	2,5	23,98	0,60
ПС 35/10кВ	"Павловка"	1Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Павловка"	2Т	1,0	13,84	0,14
8. Хромтауский УЭС					
ПС 110/35/6кВ	"Донское"	1Т	16,0	40,52	6,48
ПС 110/35/6кВ	"Донское"	2Т	16,0	11,73	1,88
ПС 110/35/10кВ	"Бугетсай"	1Т	6,3	12,34	0,78
ПС 110/6кВ	"Хромтау"	1Т	6,3	46,82	2,95
ПС 110/6кВ	"Хромтау"	2Т	6,3	5,12	0,32
ПС 35/10кВ	"Новороссийск"	1Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Новороссийск"	2Т	1,0	45,67	0,46
ПС 35/10кВ	"Табантал"	1Т	1,0	2,09	0,02
ПС 35/10кВ	"Троицкая"	1Т	1,6	5,11	0,08
ПС 35/10кВ	"Троицкая"	2Т	1,6	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Кзыл-Каин"	1Т	2,5	8,28	0,21
ПС 35/10кВ	"Крейдиковка"	1Т	2,5	14,68	0,37
ПС 35/6кВ	"Коктау"	1Т	6,3	1,32	0,08
ПС 35/10кВ	"Сусановка"	1Т	1,6	23,71	0,38
ПС 35/10кВ	"Уйсыл-Кора"	1Т	1,6	2,38	0,04

ПС 35/10кВ	"Матвеевка"	1Т	1,0	4,00	0,04
ПС 35/10кВ	"Копя"	1Т	1,6	30,38	0,49
ПС 35/10кВ	"Кудуксай"	1Т	2,5	1,53	0,04
9.Хобдинский УЭС					
ПС 110/35/10кВ	"Ново-Алексеевка"	1Т	10,0	10,37	1,04
ПС 110/35/10кВ	"Ново-Алексеевка"	2Т	10,0	22,01	2,20
ПС 110/10кВ	"Талдысай"	2Т	2,5	4,36	0,11
ПС 35/10кВ	"Алпысай"	1Т	1,0	9,99	0,10
ПС 35/10кВ	"Зеленый Дол"	1Т	1,0	9,00	0,09
ПС 35/10кВ	"Жарык"	1Т	1,0	6,72	0,07
ПС 35/10кВ	"Земледелец"	1Т	1,6	3,97	0,06
ПС 35/10кВ	"Успеновка"	1Т	1,6	11,57	0,19
ПС 35/10кВ	"Жиренькопа"	1Т	1,0	28,23	0,28
ПС 35/10кВ	"Жиренькопа"	2Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Астрахановка"	1Т	1,0	19,98	0,20
ПС 35/10кВ	"Астрахановка"	2Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Ащегора"	1Т	2,5	7,27	0,18
ПС 35/10кВ	"Ащегора"	2Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Пятигорка"	1Т	1,0	16,35	0,16
ПС 35/10кВ	"Хабаловка"	1Т	1,0	18,00	0,18
ПС 35/10кВ	"Калиновка"	1Т	1,0	31,14	0,31
ПС 35/10кВ	"Краснояр"	1Т	1,0	6,90	0,07
10. Мугалжарский УЭС					
ПС 220/110/35кВ	"Чилисай"	1АТ	63,0	24,82	15,64
ПС 220/110/35кВ	"Чилисай"	2АТ	63,0	1,60	1,01
ПС 110/10кВ	"Кандагач"	1Т	10,0	25,98	2,60
ПС 110/10кВ	"Кандагач"	2Т	10,0	42,46	4,25
ПС 110/35/10кВ	"Джурун"	1Т	10,0	0,00	0,00
ПС 110/35/10кВ	"Джурун"	2Т	6,3	14,29	0,90
ПС 110/10кВ	"Промзона"	1Т	16,0	12,72	2,03
ПС 110/10кВ	"Промзона"	2Т	16,0	13,78	2,20
ПС 35/10кВ	"Михайловка"	1Т	1,0	18,35	0,18
ПС 35/10кВ	"Ащисай"	1Т	0,63	28,17	0,18
ПС 35/10кВ	"Кумсай"	1Т	1,0	19,07	0,19
ПС 35/10кВ	"Аккемир"	1Т	2,5	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Аккемир"	2Т	1,6	27,82	0,45
ПС 35/10кВ	"Покровка"	1Т	2,5	19,41	0,49
ПС 35/10кВ	"Димитрово"	1Т	1,0	19,80	0,20
11. Шалкарский УЭС					
ПС 110/35/10кВ	"Шалкар"	1Т	10,0	12,73	1,27
ПС 110/35/10кВ	"Шалкар"	2Т	10,0	61,09	6,11
ПС 110/10кВ	"Котр-Тас"	1Т	2,5	14,38	0,36
ПС 110/10кВ	"Котр-Тас"	2Т	2,5	3,04	0,08
ПС 110/6 кВ	"Соленая"	1Т	2,5	14,39	0,36
ПС 110/6 кВ	"Соленая"	2Т	2,5	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Байкадам"	1Т	1,0	8,44	0,08
ПС 35/10кВ	"Айшуак"	1Т	1,0	46,30	0,46
ПС 35/10кВ	"Аккайтым"	1Т	1,0	1,27	0,01
ПС 35/10кВ	"Аккайтым"	2Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Город"	1Т	4,0	49,95	2,00

ПС 35/10кВ	"Шиликты"	1Т	1,0	12,47	0,12
ПС 35/10кВ	"Шиликты"	2Т	2,5	41,87	1,05
ПС 35/10кВ	"Шетыргиз"	1Т	1,0	16,18	0,16
12. Айтекебийский УЭС					
ПС 110/35/10кВ	"Щербаковская"	1Т	10,0	29,13	2,91
ПС 110/35/10кВ	"Щербаковская"	2Т	6,3	0,00	0,00
ПС 110/10кВ	"Союзная"	1Т	2,5	0,00	0,00
ПС 110/10кВ	"Союзная"	2Т	2,5	7,61	0,19
ПС 35/10кВ	"Комсомольская"	1Т	2,5	58,68	1,47
ПС 35/10кВ	"Комсомольская"	2Т	4,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Урожайная"	1Т	1,6	6,81	0,11
ПС 35/10кВ	"Северная"	1Т	1,0	18,17	0,18
ПС 35/10кВ	"Северная"	2Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Псковская"	1Т	1,0	18,17	0,18
ПС 35/10кВ	"Псковская"	2Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Восточная"	1Т	2,5	11,85	0,30
ПС 35/10кВ	"Восточная"	2Т	2,5	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Кум-Кудук"	1Т	1,0	19,03	0,19
ПС 35/10кВ	"Кум-Кудук"	2Т	1,0	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Жабасак"	1Т	1,0	22,42	0,22
ПС 35/10кВ	"Джангильдина"	1Т	1,0	7,27	0,07
13. Эмбенский УЭС					
ПС 110/10кВ	"Эмба"	1Т	6,3	40,75	2,57
ПС 110/10кВ	"Эмба"	2Т	6,3	0,29	0,02
ПС 110/35/10кВ	"Ж ем"	1Т	10,0	0,00	0,00
ПС 110/35/10кВ	"Ж ем"	2Т	10,0	9,26	0,93
ПС 35/10кВ	"Родники"	1Т	1,0	3,63	0,04
ПС 35/10кВ	"Сагабулак"	1Т	1,0	63,53	0,64
ПС 35/10кВ	"Новая база"	1Т	0,63	28,83	0,18
ПС 35/10кВ	"Мугалжарская"	1Т	1,0	7,34	0,07
14. Карабутакский УЭС					
ПС 110/35/10кВ	"Карабутак"	1Т	6,3	0,00	0,00
ПС 110/35/10кВ	"Карабутак"	2Т	6,3	28,56	4,80
ПС 110/10кВ	"Донгелексор"	1Т	2,5	4,57	0,11
ПС 35/10кВ	"Акколь"	1Т	1,0	3,81	0,04
ПС 35/10кВ	"Актасты"	1Т	1,6	24,98	0,40
15. Темирский УЭС					
ПС 110/35/10кВ	"Шубар-Кудук"	1Т	6,3	38,45	2,42
ПС 110/35/10кВ	"Шубар-Кудук"	2Т	6,3	28,28	1,78
ПС 110/10кВ	"Темир"	2Т	6,3	8,23	0,52
ПС 110/10кВ	"Темир"	1Т	6,3	0,00	0,00
ПС 35/10кВ	"Перелюбовка"	1Т	1,0	24,06	0,24
ПС 35/10кВ	"Алтыкарасу"	1Т	1,0	36,33	0,36
ПС 35/10кВ	"Каинды"	1Т	1,0	17,47	0,17
ПС 110/35/6кВ	"Южная"	1Т	16,0	0,00	0,00
ПС 110/35/6кВ	"Южная"	2Т	16,0	5,81	0,93
ПС 110/35/10кВ	"Кен-Кияк"	1Т	16,0	16,76	2,68
ПС 110/35/10кВ	"Кен-Кияк"	2Т	16,0	30,90	4,94
16. Байганинский УЭС					
ПС 110/35/10кВ	"Караул-Кельды"	1Т	6,3	17,46	1,10

ПС 110/35/10кВ	"Караул-Кельды"	2Т	6,3	38,75	2,44
ПС 35/10кВ	"Жаркамыс"	1Т	4,0	14,01	0,56
ПС 35/10кВ	"Алтай"	1Т	1,0	22,84	0,23
ПС 35/10кВ	"Жарлы"	1Т	1,6	37,82	0,61
ПС 35/10кВ	"Оймаут"	1Т	1,0	10,90	0,11